



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

**Предписание № 2-18-83-08/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская
средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов» (МБОУ «КСОШ № 3»)**
ИНН 4707014580

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовского Сергея
Александровича № 2-18-83-08 от 17 февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 ч. 20 мин. «18» марта 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «29» марта 2021 года
Макаровой Ксенией Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
проведена плановая проверка объекта защиты – МБОУ «Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» по
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, Большая Советская, дом 34

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «КСОШ №3» Невской Галиной Григорьевной,
заместителем директора по АХР Мякинен Юлией Игоревной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только
----------	---	--	---	---

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в общем коридоре 3го этажа здания допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, В3, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 134 таблицы 28, 3	30.07.2021 года	
2.	Дверь складского помещения на 2м этаже здания не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1, ч.13 ст.88; Свод правил - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.6.4	30.07.2021 года	
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери складского помещения в лестничной клетке	Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР РФ) п. 29	30.07.2021 года	
4.	Допускается использование подвального этажа здания для организации детского досуга (спортивных мероприятий), т.к. это не предусмотрено проектной документацией	ППР РФ п. 8	30.07.2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Макарова Ксения Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «КСОШ № 3»
Невская Галина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«29» 03 2021 г.