



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел./ факс (812) 640-05-65, <https://47.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

«19» августа 2021 г., 11 час. 00 мин. № 2-18-83-80

(дата и время составления акта)

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 34

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 03.08.2021 № 2-18-83-80, учётный № проверки 78210061000200423838

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Макаровой Ксенией Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 34

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», ИНН 4707014580, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, гор. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 34

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» августа 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «19» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 рабочих дня, 04 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» августа 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «09» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

с «16» августа 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «16» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

по месту: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, дом 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.08.2021 № 2-18-83-80

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «16» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

по «16» августа 2021 года, 16 час. 00 мин.

с «19» августа 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «19» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, дом 34

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

-

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

договор на поставку и монтаж противопожарной двери, акт установки, паспорт и

сертификат на противопожарную дверь, акт и протокол по приемке выполненных работ по ремонту коридора 3го этажа, сертификат на краску.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности №2-18-83-08/1/1 от 29.03.2021 и №2-18-83-184/1/1 от 31.08.2020 выполнены в полном объеме

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.08.2021 № 2-18-83-80

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Макарова Ксения Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Макарова Ксения Владимировна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел.: 8 (81375) 2-47-95, E-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Невская Галина Григорьевна, директор МБОУ «КСОШ№3»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «00» минут «19» 08 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51

тел./ факс (812) 640-05-65, телефон «доверия» (812)579-99-99

<https://47.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51

тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95

e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

Протокол осмотра

от «16» августа 2021 г. № 2-18-83-80

Осмотр начат: 09.08.2021 10:00
(дата) (время)

Осмотр окончен: 16.08.2021 15:00
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором ОНДиПР Кингисеппского района

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Макаровой Ксенией
Владимировной

которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и

Решение о проведении выездной проверки от 03.08.2021 № 2-18-83-80

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного представителя контролируемого лица:

директор МБОУ «КСОШ №3» Невская Галина Григорьевна, паспорт гр. РФ 41 03 590550, выдан
01.06.2004 года ОВД Кингисеппского района Ленинградской области

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием эксперта:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

проведен осмотр

здания, помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая

Советская, дом 34

В ходе осмотра проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Здание школы четырехэтажное. II степени огнестойкости. С0. Фундамент ж/бетонный ленточный. Наружные и внутренние стены крупнопанельные блоки, перегородки гипсолитовые, кровля совмещенная по железобетонному основанию, отопление и

(указывается основные характеристики объекта защиты (этажность, площадь, класс конструктивной пожарной опасности, степень

энергоснабжение централизованное.

огнестойкости, наличие путей эвакуации и эвакуационных выходов и т.п.), наличие и характеристики системы АППЗ, противопожарного водоснабжения)

Количество эвакуационных выходов 6. Площадь в плане 5233 м². Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ввод в эксплуатацию - 2020 год) (ППКОП «С2000-М» - 1, извещатель пожарный дымовой адресный ДИП 34А-03 — 357 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗАМ — 22 шт., извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 — 8 шт., световое табло «Выход» КОП-25П — 49 шт. Сигнал от системы АПС выведен на пульт 124 ПЧ ОГПС Кингисеппского района. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм.

К протоколу осмотра прилагаются:

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный государственный надзор


(подпись)


(подпись)

Макарова К.В.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:


(подпись)

(подпись)

Невская Г.Г.

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)